

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»
_____ Н.А.Деревянко
«15» октября 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 15 » октября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи»*

1.2. Адрес объекта: *Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. ул. Пушкина, д.32. тел. 425111, электронный адрес: dtdim@mail.ru.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 5719,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 8456 кв.м

1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий отдельных кабинетов июль-август 2020., капитального -

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): *Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. ул. Пушкина, д.32.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: *реализация дополнительных общеобразовательных программ*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *тролейбусом №2,8 до остановки Национальная библиотека, троллейбусом №1,5 до остановки рынок, от остановки пешком 100-300 метров по тротуару*

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *300* м

3.2.2 время движения (пешком) *1 – 3 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И, ВНД(С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И, ВНД(С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ДУ

Для повышения показателей доступности необходимо выполнить следующий перечень работ: установка при входе на территорию кнопки вызова персонала и вывески с информацией об объекте; дооборудование зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации, доступными для всех категорий инвалидов; реконструкция пандуса, тамбура и дверных проемов в стенах; оборудование порогов входных дверей; оборудование системой навигации зоны путей движения внутри здания: акустические, визуальные, тактильные средства информации; установка в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; оборудование доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с нормативной документацией; оборудование доступных входных групп. АФО для К.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
*	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг. в рамках исполнения Государственной программы

(наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ Лебедев В.В
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки
в г.Йошкар-Оле» Николаева Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.

(Должность, Ф.И.О)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Педагог дополнительного образования Пахмутова С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____